

| Einsatzort | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Baustelle Rohbau (Einsatz im Tiefbau, auf Gerüsten, Dächern, im Gartenbau und dergleichen) | | | | X |
| Baustelle Innenausbau (Einsatz in witterungsgeschützter Umgebung) | | | X | |
| Bühnenhäuser, temporäre Bühnen, Veranstaltungstechnik | | | | X |
| Industriebetrieb mit rauhem Umfeld (Giessereien, Schmelzbetriebe, Sägereien, Schlachthöfe) | | | X | |
| Produktionsbetriebe (normale Bedingungen/geringe Beanspruchung...) | | X | | |
| Gewerbebetriebe wie Schreinerei, mechanische Werkstätten, Autoreparaturwerkstätten, Gaststätten, Hotels | | | X | |
| Schulen, Kindergärten, Lager-, Ausstellungs- und Verkaufsflächen | | X | | |
| Büro (Geräte die umfassbare leitfähige Teile aufweisen, z. B. Ständerlampe, Kaffeemaschine) | | X | | |
| Büro (Geräte die selten bewegt werden oder nicht umfassbare leitfähige Teile aufweisen, z.B. Bildschirm) ¹ | X | | | |



| Gebrauchshäufigkeit | Empfohlene Prüfperiodizität in Monaten | | | |
|---|---|----|----|----|
| | täglich (Dauereinsatz oder mehrere Kurzeinsätze pro Tag) | 60 | 24 | 12 |
| wöchentlich (ein- bis mehrmals wöchentlich im Einsatz) | | | | |
| monatlich (ein- bis mehrmals monatlich im Einsatz) | | 36 | 24 | 12 |
| seltener (weniger als 1x monatlich im Einsatz) | | | | |

¹ Bei Geräten, die weder mechanischer Beanspruchung noch schädigenden Einflüssen ausgesetzt sind, kann in der Regel auf die Wiederholungsprüfung verzichtet werden (z.B. Monitore, PC's, Drucker, Unterhaltungselektronik).

| Umgebungsbedingungen | Beschrieb | 1) | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----|---|---|---|
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | extrem kalt | AB1 | | x | |
| | wettergeschützte Räume | AB4 | x | | |
| | nicht wettergeschützt | AB8 | | | x |
| Auftreten von Wasser | vernachlässigbar | AD1 | x | | |
| | Spritzwasser | AD4 | | x | |
| | Untertauchen | AD8 | | | x |
| Auftreten von festen Fremdkörpern | geringe Staubmenge | AE4 | x | | |
| | bedeutende Staubmenge | AE5 | | x | |
| Mechanische Beanspruchung/Schlag | niedrig | AG1 | x | | |
| | mittel | AG2 | | x | |
| | hoch | AG3 | | | x |
| Sonneneinstrahlung | niedrig | AN1 | x | | |
| | hoch | AN3 | | x | |



| Gebrauchshäufigkeit | Empfohlene Prüfperiodizität in Monaten | | |
|---|--|----|----|
| | 24 | 12 | 6 |
| täglich (Dauereinsatz oder mehrere Kurzeinsätze pro Tag) | 24 | 12 | 6 |
| wöchentlich (ein- bis mehrmals wöchentlich im Einsatz) | | | |
| monatlich (ein- bis mehrmals monatlich im Einsatz) | 36 | 24 | 12 |
| seltener (weniger als 1x monatlich im Einsatz) | | | |

¹⁾ gem. SNEN 60721-Reihe oder NIN 5.1.2.2 ff.